

دستور العمل کار دستگاه فیلتر

لوله آب شهر، کارخانه، منزل و یا استخر به ورودی دستگاه فیلتر فشارشنی و خروجی دستگاه جهت مصرف به لوله مصرف وصل می گردد.

تصفیه و شستشوی فیلترهای فشارشنی تصفیه فیزیکی به دو طریق زیر انجام می شود:

۱- حالت تصفیه

برای استفاده از آب تصفیه شده شیر فلکه شماره (۴) و (۲) باز و شیر فلکه های شماره (۱) و (۳) بسته باشند.

۲- حالت شستشوی معکوس

پس از اشباع فیلتر تصفیه برای بکواش و شستشوی معکوس شیر فلکه شماره (۴) و (۲) بسته و شیر فلکه های شماره (۱) و (۳) حدود ۱۰ دقیقه باز باشند.
مورد اشباع شده داخل فیلتر از لوله فاضلاب تخلیه می شود و وقتی که آب خروجی کاملاً صاف شد فیلتر آماده برای تصفیه مجدد خواهد بود.

